



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС
«Золотой ключик» г. Певек
Н.П. Бехалова
«18» июля 2016г.

Отчёт

Об устранении нарушений требования пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек 17.03.2016 года

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (образец пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
№ 8/1/8 от 17.03.2016	На объекте защиты под лестничными маршами (на лестничных площадках) не допускать хранение вещей (мебели, других горючих материалов). (МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек)	Правила противопожарного режима в РФ: п/п к) п. 23	18.07.2016	<i>Н.П. Бехалова</i> <i>Н.П. Бехалова</i>
	На объекте защиты в тамбурах выходов не допускать хранение (в том числе временно) инвентаря (материалов). (МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек)	Правила противопожарного режима в РФ: п/п в) п. 36	18.07.2016	<i>Н.П. Бехалова</i> <i>Н.П. Бехалова</i>