

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по Чаунскому району

(наименование органа государственного надзора)

ЧАО г. Певек ул. Чемоданова 31, тел. 8(42737)42668, E-mail: gpn1chaun@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» (МБДОУ ДС «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г. ПЕВЕК)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Борисов А.С.* Отделение надзорной деятельности по № 13
Чаунскому району
(наименование органа ГПН)

от « 9 » марта 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 17 » марта 2016 г. по 11 ч 00 мин. « 17 » марта 2016 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Чаунского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Борисов Александр Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой
ключик» г. Певек» (МБДОУ ДС «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г. ПЕВЕК) , г.Певек, ул. Пугачева 64*
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующий МБДОУ ДС «Золотой клик» г. Певек Бехалова Н.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты под лестничными маршами (на лестничных площадках) не допускать хранение вещей (мебели, других горючих материалов).(МБДОУ ДС "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ПЕВЕК)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п к) п. 23	18.07.2016	
2	На объекте защиты в тамбурах выходов не допускать хранение (в том числе временно) инвентаря (материалов).(МБДОУ ДС "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ПЕВЕК)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 36	18.07.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2016 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Чаунского района по пожарному надзору Борисов Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«17» марта 2016г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Иванов
(подпись)

Завсудьяев ИИ Боханов
(должность, фамилия, инициалы)

«7» марта 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(42737)42668